

ESCLARECIMENTO

Referente: PREGÃO ELETRÔNICO – PE_SL_090/2022.

Objeto: Aquisição de materiais para a construção do Alamedado na Estação de Valparaíso.

Pergunta 01: Solicitamos esclarecimentos para as estruturas tubulares, pois faltam medidas. Vocês têm algum desenho técnico também para fornecer? O arame farpado, também não mencionam a resistência em KFG. Precisamos saber também sobre ainda no item 11 baldrame - Quantas vigas do portão?

Resposta 01:

- As estruturas tubulares são de 2 polegadas galvanizado.
- Não temos desenho técnico.
- O arame farpado é de 250 KFG
- 01 Viga para o portão de 7 metros
- 06 brocas de 15 x 15 cm por 1 metro.

Assinada e datada eletronicamente

Tatiane Aizza
Pregoeira

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Rod. Washington Luís, km 235 · C.P. 147 · CEP 13565-905 · São Carlos – SP · Brasil
Telefone (16) 3351-9000 · E-mail fai@fai.ufscar.br · Site www.fai.ufscar.br